

贵州省发展和改革委员会文件

黔发改能源[2007]315号

关于蒙江黄花寨水电站项目核准的通知

黔南州发展改革局:

报来《关于核准黄花寨水电站项目的请示》(黔南发改工呈[2006]615号)收悉。经研究,同意核准该项目,现就核准事项批复如下:

一、黄花寨水电站是蒙江流域格凸河干流规划的第三级电站,位于长顺县境内。电站不仅技术经济指标较优,而且具有较好的调节性能,对下游梯级水电站有一定的补偿作用,有利于加快流域的滚动开发,并带动地方经济发展。同意建设黄花寨水电站工程。

二、电站开发任务为发电,安装2台2.7万千瓦混流式水轮发电机组,总装机容量5.4万千瓦,设计多年平均发电量2.215亿千瓦时。

电站枢纽由挡水建筑物、引水发电系统、发电厂房等组成。大坝为碾压混凝土拱坝,最大坝高110米。

水库正常蓄水位795.5米,总库容1.748亿立方米,调节库容0.829亿立方米,水库具有季调节能力。

三、水库淹没影响及工程占地涉及黔南州长顺和安顺市紫云



2 县, 3 个乡 (镇), 11 个村。

水库淹没影响占地 5206.9 亩, 其中耕地 1880.75 亩 (其中水田 209.38 亩), 林地 2058.32 亩, 推算到规划水平年共需搬迁人口 863 人; 枢纽工程占地 237.65 亩, 其中耕地 110.29 亩, 林地 3.16 亩, 无搬迁人口。工程建设占地总面积 5444.55 亩, 需搬迁总人口 863 人。

同意编制的建设征地和移民安置规划。

四、按 2006 年四季度价格水平测算, 电站工程静态总投资 34553 万元 (其中: 建设征地和移民安置补偿投资 7592.78 万元), 动态总投资 37494 万元。

该电站工程由贵州黄花寨水电开发有限公司负责建设和管理。项目资本金占总投资的 20%, 为 7498 万元, 由贵州黄花寨水电开发有限公司以自有资金解决。资本金以外的融资由银行贷款解决。

五、请黔南州发展改革局加强对该电站建设工作的协调和领导, 特别是对项目环境保护、移民安置和工程质量的监督和管理, 严格执行国家基本建设项目管理程序, 确保格凸河水能资源的合理开发以及工程社会效益的有效发挥。



主题词: 水电 项目 核准 通知

抄 送: 省政府办公厅, 省国土资源厅、建设厅、林业厅、水利厅、环保局、移民开发办、贵州电网公司, 黔南州政府, 长顺县政府、县发改局, 紫云县政府, 中国农业银行贵州省分行, 贵州黄花寨水电开发有限公司

贵州省发展和改革委员会

2007 年 4 月 2 日印发



由 扫描全能王 扫描创建